

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.06.2021

İhale Kodu :19761
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **24.06.2021**tarih saat **10:00**kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersnihale@gmail.com


Vedat ARKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	VALİDASYON ÖLÇÜM HİZMET ALIMLI	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

HVAC SİSTEMİ/TEMİZ ALAN VALİDASYONU PERFORMANS NİTELENDİRMESİ (PQ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri , Laminar Hava Akışlı Oda/Cihazlar ve ve diğer temiz alanlarda kurulu olan hijyenik havalandırma sistemleri HVAC Validasyonu'nun Performans Nitelendirmesi (PQ) testleri ISO 14644-1, ISO14644-2 ve ISO14644-3 standartları veya eşdeğeri standartlarda belirtilmiş olan değerler ve bilgiler referans alınarak yapılacaktır.

1.1. Hepa / Ulpa Filtre Sızdırmazlık Testi, (D.O.P. (Filter Integrity Test))

1.2. Partikül Sayımı ve Temiz Alanın Sınıflandırılması,

1.3. Hava Debisi, Hava Değişim Sayısı, Hava Hızı ve Aynılığının Ölçülmesi

1.4. Basınç Farkı Ölçümü,

1.5. Hava Akış Yönü Karakteristiğinin Görselleştirilmesi Testi

1.6. Sıcaklık ve Nem Ölçümü

1.7. Dekontaminasyon / Geri Kazanım Zamanının Tespiti

2. Test ve ölçümleri yapacak olan firma bu ölçüm ve testleri yapabilmek için ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laminar hava akışlı oda/cihazlar ve temiz alan konusunda TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 veya TS ISO/IEC 17020 standardına göre verilmiş akreditasyon belgesine sahip olmalıdır ; bu alanlar belgede açıkça yazmalıdır ve akreditasyon belgesi teklif aşamasında idareye sunulmalıdır.

3. Firmanın sahip olduğu test cihazları izlenebilirliği olan güncel tarihli kalibrasyon sertifikasına sahip olmalı ve sertifikalar teklif aşamasında idareye sunulmalıdır.

4. Testler tamamlandıktan sonra yapılan işlemler ve test sonuçları ISO 14644-1, ISO14644-2 ve ISO 14644-3 standartlara uygun olarak raporlandırılacaktır ve 2 (iki) nüsha olarak idareye teslim edilecektir.

4.1. Test ve ölçüm raporları sadece idare tarafından kullanılacaktır; raporlar idarenin yazılı onayı olmaksızın çoğaltılmayacak ve üçüncü şahıslara verilmeyecektir.

4.2. Test ve ölçüm raporları en az 2 (iki) yıl firma tarafından saklanacaktır.

4.3. Ölçüm yapılan mahal projelendirilmeli ve ölçüm yapılan noktalar projede belirtilmelidir.

4.4. Ölçüm sonuçlarının original termal yazıcı çıktıları rapor ile birlikte verilmelidir.

Dr. Ersin Arslan
Gaziantep Araştırma Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.
Dr. Ersin ARSLAN
T.C. Kimlik No: 129345

Dr. Taylan Özgür KÖSKER
Gaziantep Araştırma Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.
Dr. Ersin ARSLAN
T.C. Kimlik No: 129345

Uzm. Dr. Başak KILIÇ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 152610-Uzm. Tes. No: 129345
Gaziantep Araştırma Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.
Dr. Ersin ARSLAN
T.C. Kimlik No: 129345

MERKEZ BİNA VALİDASYON ODA SAYILARI

SIRA NO	YER ADI	ADET
1	GENEL AMELİYATHANE	7 ODA + 1 KORİDOR + 1 STERİL MALZEME DEPOSU + 1 POST.OP.ODA
2	STERİLİZASYON	1 STERİL DEPO+ TEMİZ ALAN
3	KVC AMELİYATHANESİ	2 ODA
4	KVC YOĞUNBAKIM	1 ODA+ 1 İZOLASYON ODA
5	GENEL YOĞUN BAKIM	3 ODA+ 6 İZALOSYON ODASI+1 KORİDOR
6	DAHİLİYE YOĞUN BAKIM	1 ODA
7	KRONER YOĞUN BAKIM	2 ODA

Yakup Özer
Ameliyathane Servis Depo.
Ser.

Yf.