

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20.09.2021

İhale Kodu :20271
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **22.09.2021** tarih saat **17:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPLIT KLİMA 18000 BTU .	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmannın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 . Split klima soğutma kapasitesi 18.000 BTU olmalıdır.
- 2 . Maksimum 50.metre borulama, maksimum 25.metre yükseklik borulama mesafesine sahip olmalıdır .
- 3 . Stand by da sıfır güç tüketiminde olmalıdır.
- 4 . Dış statik basınç ESP kontrol (sadece H,G şasi) özelliğinde olmalıdır.
- 5 . İki termistörlü kontrollü olmalı gaz eksikliği olma durumunda cihaz arıza durumuna geçebilecek özellikte olmalıdır.
- 6 . Elektrik kesilmelerine karşı 24 saat hafıza koruması ve elektrik gidip gelmelerine karşı tekrar kendiliğinden çalışabilme özelliği bulunmalıdır.
- 7 . Voltaj düzensizliklerine ($\pm\%10$) karşı koruması olmalıdır.
- 8 . Plazma hava Temizleme sistemine sahip olmalıdır. (Opsiyonel)
- 9 . Zon kontrol (Opsiyonel) olmalı ve klima uzaktan kumandalı olmalıdır. Hastaneden klima kumanda ücreti talep edilmemelidir.
10. Merkezi kontrol (opsiyonel) olmalıdır.
11. Çalışma aralığı: soğutma -5 c +46 c,ısıtma -15 c +21 c
12. Sistemin geneli en az 3 yıl garantili olmalıdır.
13. Montaj sırasında kullanılan malzemeler TSE veya CE standartlarına uygun olmalıdır.
14. Split klima R410 A veya R32 gazlı ve kompresörü inverter özellikli olmalıdır.
15. Split klimanın nakliyesi, 25 metreye kadar drenaj hattı çekilmesi, elektrik tesisatı hattının çekilmesi, montaja gereken tüm bakır boru, kullanılan malzemeler yüklenici firmaya ait olacaktır. Sadece ana pano girişinde Hastane Teknik Hizmetler bölümünden elektrik alımı için destek alınacaktır. Tüm montaj işlemleri yüklenici firmaya aittir. Herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
16. Split klimanın iç tesisat boruları bakır olmalıdır.
17. Klima montajı yapılacak birimde halihazırda montajlı klima veya klimalar var ise klima veya klimaların sökümü hastane tarafından talep edilirse yüklenici firma tarafından bu işlem gerçekleştirilip herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
18. Montajı yapılacak klimanın iç ünitesi içerisinde; eğer hastane yetkililerince talep edilirse drenaj pompası bulunmalıdır.
19. Klimanın montajı yapıldıktan sonra iç ünite dış ünite arası tesisatın geçmiş olduğu duvar vb. gibi kırılan yerlerin dış ortamdaki hava toz gelmemesi için montaj sonrası gereken şekilde kapatılmalıdır.
20. Split klimanın iç ünite dış ünite arası borulaması tamamen izoleli ve bandajlı olmalıdır.
21. Montaj sırasında hastanemiz, yüklenici firma veya 3. Şahıslara verilebilecek her türlü zararlık yüklenici firmaya ait olacaktır.

Klima Teknikeri

İbrahim BAKIR



Mustafa BALTA
Klima Teknikeri
Dr. Ekin ARSLAN Egtm.ve
Araştırma Hastanesi