

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28.09.2021

İhale Kodu :20341
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **01.10.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİRKÜLASYON POMPASI MOTOR BOBİN SARIMI	5	Adet				
2	PİS SU POMPASI MOTOR BOBİN SARIMI	2	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

SİRKÜLASYON POMPALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Adet HCPO 5/10 sirkülasyon pompası (diyaliz binası) 380 VOLT
- 1 Adet HCPO 4/10 sirkülasyon pompası (sağlık kurulu binası) 380 VOLT
- 1 Adet HCPO 6/13 sirkülasyon pompası (poliklinik binası) 380 VOLT
- 2 Adet HCPO 8/13 sirkülasyon pompası (ana bina) 380 VOLT

Enerji performansı yönetmeliği madde 12/6 ya tam uygunluk.

- 1. termik koruma
- 2. ters dönüş uyarısı ve koruması
- 3. kilitli rotor algılama ve arıza sinyali
- 4. eksik faz ve faz sırası kontrolü
- 5. IP44 koruma sınıfı

Değişen şebeke gerilimine göre değişen kontrol algoritması ile yüksek güvenlik ve uzun ömür.

- 1. Uzaktan kontrol
- 2. isteğe bağlı otomatik veya manuel hız kontrolü
- 3. çalışma sinyal lambasını harici sinyal lambasına bağlama özellikleriyle yüksek konfor.


Yeni tasarım pompa mili frezeli ve fan pompaya geçirildikten sonra sabitleme, segman kullanarak yapılır. Bu sayede fan ve mil istenildiğinde birbirinden kolaylıkla ayrılabilir.

Otomatik kademe kontrollü sirkülasyon pompaları ,EMC Direktive 89/336/ EEC ye uygun olmalıdır.

Hasan Hızır
Kalenin dağcı bin. 2. s. n.



zade kalın
sadeki ne


m. Ali Erkek
sadeki ne


BOBİN SARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- _ Stator Gerilimi 380 -400 v
- _ Gücü. 1/4 kV
- _ İlk start torku %100
- _ Aşırı yüklenme oranı %85
- _ İzalasyon sınıfı A
- _ Sargı orijinal bakır sarım olmalıdır.
- _ Rulmanlar kapalı keçe olmalıdır.
- _ Balans ayarı yapılmalıdır.
- _ 1 yıl sargı ve su izole garantili olmalıdır.
- _ Motor en geç 5 iş günü içerisinde eksiksiz teslim edilmelidir.

H.Şayan Hanez

Kalorifer daresi bitmiş



m. Ali erbekte

sürekli işçi



sedat kalkan

sürekli işçi

