

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.10.2021

İhale Kodu :20519
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **28.10.2021** tarih saat **14:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 6 KG KKT	164	Adet				
2	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 12 KG KKT	127	Adet				
3	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 6 KG CO2	40	Adet				
4	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 50 KG KÖPÜKLÜ	35	Adet				
5	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 6 KG HALOJEN	4	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

**KURU KİMYEVİ TOZLU
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ
DOLUM ŞARTNAMESİ**

Gaziantep İli, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait Kuru Kimyevi Tozlu,Köpüklü,CO2 ve Halojen yangın söndürme tüplerinin dolumu ve dolum sonrası bakım işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

- 1-Dolum yapılacak cihazlar firma tarafından basınç testine tabi tutulacaktır.
- 2-Dolumu yapılacak olan cihazlardan boyası dökülmüş olanlar yeniden boyanacaktır.
- 3-Dolumu yapılan cihazlara basınç testi ve dolum anında gerekecek yedek parça ve malzeme ücretleri firma tarafından karşılanacak ve ücret talep edilmeyecektir.
- 4-Kuru Kimyevi Tozlar ABC cinsi yangınlarda (Katı-Sıvı-Gaz) etkili ve TS-EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. (MAP oranı %40 olacaktır)
- 5-Tüp üzerinde tozun cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket olmalıdır.
- 6-Ağırlığına göre KKT+ toleransı TS standart miktarlarını aşmamalıdır.
- 7-Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı (N) kullanılacaktır.
- 8-KKT 14-15 atmosferlik basınçla dışarı fişkirabilecek ve püskürtme uzaklığı 6 m den az olmayacaktır.
- 9-Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen tortulaşp katılaşmayacak özellikte olacaktır.
- 10- Yukarıda belirtilen şartlara göre dolumu yapılan tüplerin idarece teslim alınması sırasında firma temsilcisi nezaretinde 1 adet KKT tüp rasgele seçilerek yangın söndürme işleminde test edilecektir. Test sonunda boşalan tüp yüklenici firma tarafından ücretsiz doldurulacaktır.
- 11-Söndürücülerdeki söndürme maddesi 4 yıl garantili olacaktır. Söndürücüler 4 yıl süre ile her altı ayda bir satıcı firma tarafından kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz olarak doldurulacaktır.
- 12-Tüpler firma tarafından alınacak, dolumu ve bakımı yapıldıktan sonra aldıkları yerlere teslimlerini yapacak ve eğer isteniyorsa gösterilen yerlere asacaklardır.
- 13-Yangın tüplerinin Adresleme ve yeniden numaralandırma Firma tarafından yapılacaktır.
- 14- Yangın tüplerinin üzerine kullanma talimatı etiketleri Firma tarafından yapılacaktır.
- 15- Dolum ve Bakım listesindeki Köpüklü,CO2 ve Halojen Yangın söndürme tüplerininde Standartlara göre Bakım ,Onarım ve Doluamları yapılacaktır.
- 16- Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar. Kabul etmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi
Zeynel Abidin YILMAZ
Sorumlu Memuru

Mikdat BUDAK
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Müdür Yardımcısı