

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28.10.2021

İhale Kodu :20575
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **01.11.2021** tarih saat **00:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ HAVA ÜRETİM VE DEPOLAMA SANTRALİ BASINÇLI HAVA TANKI	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

TEKNİK ŞARTNAME

26/10/2021

Doktor Ersin Arslan eğitim ve araştırma devlet hastanesi bünyesinde bulunan Acil servis – Genel yoğun bakım – Nöroloji yoğun bakım – Dahiliye yoğun bakım- kardiyoloji birimlerine ihtiyaç dahilinde kullanılmak üzere hizmet veren medikal basınçlı hava tankı için aranan teknik şartlar aşağıdaki listede belirtilmiştir:

1:Yüklenici firma tarafından alımı yapılacak olan medikal basınçlı hava tankı

Akışkan Cinsi : Hava.

Tank Tipi : Dikey Silindirik.

Gövde Malzemesi : P265GH.

Bombe Kalınlığı : Min . 4 mm.

Tank Çapı : Q600mm.

Tank Hacmi : 0,5.

Miktar : 1.

Akışkan Sıcaklığı Min : Ortam sıcaklığı.

Akışkan Sıcaklığı : -10*C.

Max. Akışkan sıcaklığı : + 100*C.

Tank Boyası : Statik toz boya.

Emniyet Ventili : ½ Ölçülerinde 1 adet 11 bar emniyet ventili.

Manometre : ¼ Ölçülerinde 0-16 barlık havalı DN63 manometre.

Manşon : Din 2986 Standardında #3000.

Boşaltma Vanası : ½ " Ölçülerinde küresel vana.

Görsel Kontrol : Teste girmeden % 100 görsel muayene ile kontrol.

Basınç Testi : Çalışma basıncının 1.5 katı ile hidrostatik testi ve raporunun düzenlenmesi.

CE Sertifika : 2014/68/EU direktifine göre CE belgeli olmalıdır.

Garanti Süresi : İş tesliminden itibaren 1 yıldır.

Yasar CANPOLAT

Abdulmecit PIRLAK

2:Kaynak kontrolleri (WPQR,WPS,PQR) kaynakçı sertifikaları , malzeme sertifikaları özelliklerinde olmalıdır.

3: Yüklenici firma tarafından alımı yapılacak olan medikal basınçlı hava tankı yüklenici firma tarafından nakliyesi yapıp hastane yetkili teknik personellerinin belirleyeceği yere montajı yapılacaktır ve eksiksiz çalışır vaziyette hastanenin kullanımına sunulacaktır.

4: Konu olan işin yapımında kullanılacak her türlü nakliye ,malzeme, ekip ve ekipman yüklenici firmaya ait olacaktır ve bu konuda hastaneden herhangi bir şekilde ek ücret talep edilmeyecektir.

5: Yüklenici firma tarafından yapılacak olan tüm bu işler esnasında hastaneye,yüklenici firmaya ve 3. kişilere verilebilecek her türlü zararlık yüklenici firmaya ait olacaktır.

Yaşar CANPOLAT
TEKNİSYEN



AbdulMecit PARLAK
TEKNİSYEN

