

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11.11.2021

İhale Kodu :20671
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **12.11.2021** tarih saat **14:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KLİMA 18000 BTU DUVAR TİPİ	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Klima soğutma kapasitesi 18.000 btu olmalıdır.
2. Cihaz TSE,CE ve sağlık bakanlığı standartlarına uygun olacaktır.
3. Soğutma ve ısıtma enerji sarfiyatı A +veya A++ Sınıfı olacaktır.
4. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
5. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
6. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
7. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
8. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.
9. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
10. Montaj yapılacak odada sökülmesi istenen klima varsa yüklenici tarafından ücretsiz sökülüp hastaneye eksiksiz teslim edilecektir.
11. Kompresör inverter tip olacaktır.
12. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
13. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
14. Dış ortam sıcaklığı :soğutmada -5 derece ile + 46 derece ısıtmada -15 derece ile +21 derece arası iken klima sorunsuz çalışabilmelidir.
15. Klima hastanenin talebi sonrasında en geç 24 saat içerisinde eksiksiz montaj edilmiş ve çalışır şekilde hastaneye teslim edilmelidir.
16. Montaj esnasında zarar gelebilecek 3. şahıstan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
17. Klimanın nakliyesi, montajı, çalıştırılması esnasında oluşabilecek tüm aksaklık, üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar yüklenici firmaya aittir.
18. Klimanın nakliyesi, montajı, elektrik tesisatı, 25 metreye kadar borulama tesisatı, montaj için gerekli tüm gereksinimler yüklenici firmaya ait olup bu işlemler için hastanemizden herhangi bir ücret alınmayacaktır.
19. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici firma tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
20. İşletmeye alındıktan sonra en az 3 yıl cihaz garanti dahilinde olmalıdır.
21. Klima yatayda 50 ve dikeyde 20 metreye kadar borulama yapısında normal standartlarda çalışabilme özelliğinde olmalıdır.


Mustafa BAKTA
Klima Teknikeri
Dr. Ersin ARSLAN Egitim ve
Arastirma Hastanesi


Haki YALVAÇ
Klima Teknisyeni
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Arastirma Hastanesi