

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.11.2021

İhale Kodu :20691  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **22.11.2021**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya

fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKSU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FAN MOTORU (KARE KASA ) 30W CAM ASPİRATÖRÜ	Adet	1		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## NOROLOJİ YOĞUN BAKIM NEGATİF BASINLI ODANIN

### FAN MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aksiyal fan motoru dıştan panjurlu pvc malzemenen imal edilmiş kare kasalı olmalıdır.
2. Aksiyal fan motoru 30 W gücünde ve en az 1250 d/d olmalıdır.
3. Aksiyal fan motoru çalışma gerilimi mono faz 220 volt ve 50/60Hz şebeke geriliminde çalışabilmelidir.
4. Motor gövdesi toz ve nem girişine müsaade etmeyen sızdırmaz yarı hermetik yapıda olacaktır.
5. Motor sargı sisteminde kullanılan bobin telleri ve elektrik bağlantı terminali 300 C sıcaklığa 2 saat dayanım gösterecek şekilde imal edilecektir.
6. Aksiyal pervanelerin ISO 1940 standartları doğrultusunda hassas bir şekilde statik ve dinamik balansları dengelenmiş olacaktır.
7. Alüminyum döküm malzemenen imal edilmiş pervane kanatçıkları kullanılacaktır.
8. Pervanesi aksiyal ve radyal kuvvetlere uzun süre mukavemet gösterecek şekilde imal edilecektir.
9. Aksiyal fan motoru dış gövdesi silindir şeklinde ve kullanılacağı alan cam vb. gibi yerlere montajı yapıp kullanılabilir durumda olmalıdır.

  
Mustafa BALTA  
Klima Teknikeri  
Dr. Ersin AKSLAN Eğtm.ve  
Araştırma Hastanesi

Klima Teknikeri  
İbrahim BAKIR

