

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26.11.2021

İhale Kodu :20770  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **30.11.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKSU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BOBİN SARIMI (DALGIÇ TİPİ MOTOR)	1	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## BOBİN SARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu:Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Hizmet binası'nda kullanılan ve aşağıda özellikleri yazılı 1 adet dalgıç tip foseptik motor yanmış olup ,motor bobininin sarımının yapılması gerekmektedir .

### Parça Özellikleri

- A.Besleme gerilimi 380 V AC
- B.TP-P 42
- C. 301 HP
- D.3 KW
- E. Sargının orijinal bakır sarım olmalıdır.
- F. Rulmanların kapalı keçe olmalıdır.
- G. Balans ayarı yapılmalı
- H.6 Ay sargı ve su izole garantili olmalıdır.
- İ. Motorların dış gövdeleri siyah renk boyanıp teslim edilecektir.

PARÇANIN ADI	ADET
Sirkülasyon Motoru	1 adet

**Vedat ARKAN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş.Hast.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş. Hast.  
Mücahitler Ek Hizmet Binası  
**Ahmet ÖZTÜRK**  
Teknik Hizmetlerin Sorumlusu

**Akcan ACIL**  
Sorumlu MVMSİE