

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5.04.2022

İhale Kodu :21770  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 07.04.2022 tarih saat 17:00 kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinhale@gmail.com

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KONTAKTÖR 30 KVAR ALIMI	1	Adet				
2	KONTAKTÖR 40 KVAR ALIMI	1	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Hizmet Binası'nın kompanzasyon pano için 1 adet 30 kvar 1 adet 40 kvar kontaktör alım işini konu alır.

seri	TeSys
ürün adı	TeSys Deca TeSys LC1D.K TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi	Kapasitör görevli kontaktör
Ürün grubu	LC1DPK
cihaz uygulaması	Kontrol
kontaktör uygulaması	Güç faktörü düzeltme
kullanım kategorisi	AC-6B
Kutup tanımı	3P
power pole contact composition	3 NA
sistemde cihazın yeri	Delta kesintisi içinde Hat kesintisi
[Ue] nominal çalışma voltajı	Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz
Miktar	1 ADET OLMALIDIR.
Reaktif güç değeri	30 kvar -de 400 V AC 50 Hz -de <60 °C
seri	TeSys
ürün adı	TeSys Deca TeSys LC1D.K TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi	Kapasitör görevli kontaktör
Ürün grubu	LC1DPK
cihaz uygulaması	Kontrol
kontaktör uygulaması	Güç faktörü düzeltme
kullanım kategorisi	AC-6B
Kutup tanımı	3P
power pole contact composition	3 NA
sistemde cihazın yeri	Delta kesintisi içinde Hat kesintisi
[Ue] nominal çalışma voltajı	Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz
Reaktif güç değeri	40 kvar -de 400 V AC 50 Hz -de <60 °C
Miktar	1 ADET OLMALIDIR.

Mehmet UZUN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Ars. Hast.  
Mücahitler Ek Hizmet Binası  
Ahmet Murat ÖCAL  
Teknisyen

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ersin Arslan Eğt. ve Ars. Hast.  
Mücahitler Ek Hizmet Binası  
Ahmet ÖZTÜRK  
Teknik Hiz. Birim Sorumlusu