

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8.04.2022

İhale Kodu :21793  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
  2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
  3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
  4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
  5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
  6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
  7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
  10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
  11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
  13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.
- NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.
- NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **13.04.2022** tarih saat **17:00** kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ON-LINE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 1-3 KVA ALIMI	10	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ  
MÜCAHİTLER EK HİZMET BİNASI

**ON-LINE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 1 - 3 KVA**  
**Teknik Şartnamesi**

1. Kesintisiz güç kaynağı On-Line yapıda olacaktır.
2. Kesintisiz güç kaynağının çıkış gerilim dalga şekli tam sinüs olacaktır.
3. Giriş gerilimi 100/110/115/120/127VAC veya 200/208/220/230/240VAC 1F+N+Toprak, giriş frekans aralığı 40Hz – 70hz olacaktır.
4. Güç faktörleri nominal giriş gerilimlerinde 0,99'danküçükolmamalıdır.
5. UPS 'in çıkışı tek faz 100/110/115/120/127VAC veya 200/208/220/230/240 olacaktır.
6. Çıkış gerilim regülasyonu tam yükte  $\pm$  %1 ve çıkış frekansı (Aküden çalışma durumunda)  $\pm$  % 0,05 olmalıdır.
7. Cihazın tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı lineer yüklerde  $<$  % 3, Non lineer yüklerde  $<$  % 6olmalıdır.
8. İnvörtör PWM (Pulse Width Modulation) topolojisinde olacaktır.
9. DSP kontrollü mikroişlemci teknolojisine sahip olacaktır.
10. Çıkış güç faktörü en az 0,9 olmalıdır.
11. UPS %100 yükte 24 saat süre ile çalışabilmelidir.
12. UPS elektrik kesintisinde tam yükte 1 saat süre ile çalışabilmelidir.
13. UPS Verimi (%100 yükte): 1kVA da  $>$  %88, 2-kVA da  $>$  %89,3-kVA da  $>$  %90 olmalıdır.
14. KGK arıza durumunda otomatik bypass ile kesintisiz yardımcı kaynağa ya da şebekeye geçmelidir.
15. Statik transfer devresi belirtilen şartlarda şebeke veya invertör seçimini otomatik olarak yapabilmelidir.
16. UPS'de kullanılacak aküler tamamen kapalı, bakımsız kuru ve gaz çıkartmayan ve şarj edilebilen (sürekli şarj altında kalmaya elverişli) tipte olmalıdır.
17. Kesintisiz Güç kaynağı giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır.
18. LCD panelden UPS durumu, giriş çıkış gerilim ve frekansı, akü gerilimi, güç, yük sıcaklığı, geçmiş kaydı ve ECO mod bilgileri izlenebilmelidir.
19. Kesintisiz Güç Kaynaklarında haberleşme için RS 232 ve SNMP(Opsiyonel) adaptörü portu bulunmalıdır.
20. Kesintisiz Güç Kaynaklarında 1 m mesafeden gürültü seviyesi  $<$  50dBA olmalıdır.
21. Kesintisiz Güç Kaynaklarında çalışma sıcaklık aralığı en az 0 – 40 derece olmalıdır.
22. Kesintisiz Güç Kaynaklarında bağıl nem oranı 0 - %95 arasında olmalıdır.
23. Kesintisiz Güç Kaynaklarında USB / SNMP / RS485 ve AS400 haberleşme kartınıdestekleyebilmelidir.
24. Üretici ve distribütör firmaların ISO 9001, ISO14001,ISO 27001 ve OHSAS 18001 belgeleri olmalıdır.
25. Teklif veren firma Türkiye genelinde servis teşkilatı ile bünyesinde çalıştırdığı teknik personelin listesini vermelidir.
26. Üretici, Türkiye yetkili dağıtıcısı (cihaz ithal ise) ve satışten az 5 yıldır kısmı yada tüm kamu ihalelerinden yasaklı olmamalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Ars. Hast.  
Mücahitler Ek Hizmet Binası  
**SAMİ DEMİR**  
Tekniker

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Ars. Hast.  
Mücahitler Ek Hizmet Binası  
**MUSTAFA ÖZDEN**  
Sorumlu Tekniker

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Ars. Hast.  
Mücahitler Ek Hizmet Binası  
**M. FULKAR ARSLAN**  
Sorumlu Tekniker

*(Handwritten signature)*