

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8.09.2022

İhale Kodu : 22266
Sayı : 53117430/
Konu : Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize KDV Hariç fiyat verilmelerini rica ederim.

ACIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanemizin yada firmamızın anstelli kağıtlara yazılması.
2. İlgili firma tarafından keşiflenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması.
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve dakasılı kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Eksikli teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterlere de dâhil olmalıdır.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alınan Hile, dosise, vaki, tehdit, müfret kullanma suretiyle fesat karıştıran tespit edilmesinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifile belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer emsalî vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Müayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığının Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren istekçilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına de list kayıtlı esas alınacaktır. Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtlı malzemesi nedeniyle geri ödeme yapılması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya ruşu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 13.09.2022 tarih saat 17:00 kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinhale@gmail.com

Genel İdari ve Mali İşler Müdürü Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEPA FİLTRE H13 SINIF 305 MM X 305 MM X 78 MM	60	Adet				
2	HEPA FİLTRE H13 SINIF 610 MM X 262 MM X78 MM	8	Adet				
3	HEPA FİLTRE H13 SINIF 457 MM X 610 MM X 78 MM	8	Adet				
4	FINE TORBA FİLTRE F5 SINIF SENTETİK ELYAF 6 CEPLİ 490 MM X 592 MM X 305 MM	100	Adet				
5	FINE TORBA FİLTRE F5 SINIF SENTETİK ELYAF 6 CEPLİ 287 MM X 592 MM X 305 MM	10	Adet				
6	FINE TORBA FİLTRE F5 SINIF SENTETİK ELYAF 6 CEPLİ 592 MM X 592 MM X 305 MM	60	Adet				
7	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 592 MM X 592 MM X 45 MM	100	Adet				
8	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 440 MM X 640 MM X 45 MM	10	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmamızın

Adı	Firma Yetkilisi
Adresi	
Telefon	Kaşe ve İmza


HEPA FİLTRELER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hepa filtre kasası MDF,AHŞAP olmalıdır.
2. Hepa filtre kasası tek tarafı sızdırmaz neopren conta olacaktır.
3. Hepa filtre kağıdı yüksek verimli glass-fiber kağıt olacaktır.
4. Hepa filitrenin kullanım alanına göre verimi olmalıdır. En az H13- %99,995.Hepa olmalıdır.
5. Hepa filtre bağıl nemliği %90 ve üzeri olacaktır.
6. Hepa filtrenin sıcaklık dayanımı 80C ve üzeri olmalıdır.
7. Hepa filtrelerin test belgeleri ambalajında olmalıdır.
8. Hepa filtreler verim ve teknik değerleri belirten etiketi olmalıdır.
9. Hepa filtreler kurumca belirtilen verimde olmalıdır.
10. Hepa filtreler TSE ve CE belgeli olmalıdır. Sağlık Bakanlığının istemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.
11. Hepa filtreler tek,tek ambalajlı ve toz geçirmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. Hastanemiz tarafından alınan tüm hepa filtrelerin hastanemiz teknik büro sorumlusu tarafından belirlenecek yere nakliye ve taşınması yüklenici firmaya aittir, bu işlemlerden herhangi bir ücret hastanemizden talep edilmeyecektir. Tüm bu işlemler sırasında oluşabilecek ve 3. Şahıslara verilebilecek herhangi bir zarar yüklenici firmaya aittir.

FİLTRE ADI	ÖLÇÜLERİ	ADEDİ
Hepa	305x305x78	60
Hepa	610x262x78	8
Hepa	457x610x78	8


Mustafa BALTA
Klima Teknikeri
Dr.Ersin ARSLAN Eğtm.ve
Araştırma Hastanesi

Klima Teknikeri
İbrahim BAKIR



TORBA FİLTRE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre kasaları galvaniz sac malzemeden olacaktır.
2. Filtre verim ve boyutları kurumca belirlenen verim ve boyutta olacaktır.
3. Torba filtre cepleri ULTRASONİK kaynaklı olacaktır.
4. Torba filtrelerin etiketlerinde teknik özellik ve boyutları yazılacaktır.
5. Torba filtrelerin verimi %80-%90 arasında olacaktır.
6. Torba filtreler sağlık bakanlığı standartlarına uygun olacaktır.
7. Torba filtreler TSE ve CE belgeli olmalıdır.
8. Torba filtreler tek, tek toz ve nem almayacak şekilde paketli olacaktır
9. Hastanemiz tarafından alınan tüm torba filtrelerin hastanemiz teknik büro sorumlusu tarafından belirlenecek yere nakliye ve taşınması yüklenici firmaya ait olup tüm bu işlerle ilgili konularda zarar hastanemize ve 3. bir şahsa gelebilecek tüm zarardan yüklenici firma sorumludur.

FİLTRE ADI	ÖLÇÜLERİ	ADEDİ
Torba	490x592x305	100
Torba	287x592x305	10
Torba	592x592x305	60


Mustafa BALTA
Klima Teknikeri
Dr. Ersin KARSLAN Eğtm. ve
Araştırma Hastanesi

Klima Teknikeri
İbrahim BAKIR


KASET TİPİ FİLTRE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre kasaları galvaniz sac malzemeden olacaktır.
2. Filtre verim ve boyutları kurumca belirlenen verim ve boyutta olacaktır.
3. Kaset filtre cepleri ULTRASONİK kaynaklı olacaktır.
4. Kaset filtre etiketlerinde teknik özellik ve boyutları yazılacaktır.
5. Kaset filtrelerin nem ve %80-sıcaklık %90RH nem de çalışmaya dayanıklı imal edilmiş olacaktır.
6. Kaset filtreler sağlık bakanlığı standartlarına uygun olacaktır.
7. Kaset filtreler TSE ve CE belgeli olmalıdır.
8. Kaset filtreler tek,tek toz ve nem almayacak şekilde paketli olacaktır.
9. Başlangıç basıncı 60 pa ,final (son kullanma) basıncı 350 pa olacaktır.
10. Filtreler din en 799 standardına uygun G3 pol sınıfında olacaktır.
11. Hastanemiz tarafından alınan tüm filtrelerin hastanemiz teknik büro sorumlusu tarafından belirlenecek yere nakliye ve taşınması yüklenici firmaya aittir, bu işlemlerden herhangi bir ücret hastanemizden talep edilmeyecektir. Tüm bu işlemler sırasında oluşabilecek ve 3. Şahıslara verilebilecek herhangi bir zarar yüklenici firmaya aittir.

FİLTRE ADI	ÖLÇÜLERİ	ADEDİ
Kaset	592x592x45	100
Kaset	440x640x45	10


Mustafa BALTA
Klima Teknikeri
Dr. Sait ARSLAN Eğtm.ve
Araştırma Hastanesi

Klima Teknikeri
İbrahim BAKIR
