

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8.09.2022

İhale Kodu :22272
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **14.09.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKŞU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	MERKEZİ KLİMA SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI(12 AYLIK)	Ay	12		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

HASTANE GENELİ KLİMA MERKEZİ SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periyodik bakımı yapılacak klimaların bakımlarının yapılmasıyla birlikte olabilecek veya daha önceden arızalı cihaz var ise arızalarda giderilecektir.
2. Bakım onarım 12 aylık olacaktır. Bakımlar 3 aylık periyodik halinde 4 defa bakım onarım yapılacaktır.
3. Periyodik bakımı yapılacak klimaların her biri ayrı ayrı bakımları yapılarak iç ünite ve dış ünite kondanser ve evaporatörleri klima bakım ilacı ve tanzikli su makinası ile temizliği yapılacaktır.
4. Periyodik bakımı yapılacak klimaların bakımını yapmak üzere sağlam teslim alınan klimaları bakım sonrası teknik ekip tarafından birlikte kontrolleri yapılacaktır. Bakımdan dolayı oluşmuş olan herhangi bir arıza olması durumunda sorumluluk tamamen yüklenici firmaya ait olup en kısa sürede cihazı aktif hale getirilmelidir.
5. Periyodik bakımları yapmak üzere işe gelmesi saatleri mesai saatleri içerisinde olmalıdır.
6. Periyodik bakımları yapılacak olan yoğun bakım merkezi soğutma sistemlerinin bakım yapma işi; işe başlanıldığından itibaren en fazla 1 gün içerisinde bakım işinin bitmiş cihaz aktif halde çalışır vaziyette olmalıdır.
7. Periyodik bakım yapılması esnasında cihaza gelebilecek zarardan, 3. Bir şahıstan ve hastane malzemelerinden tamamen yüklenici firma sorumludur.
8. Yüklenici firmanın hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

Not: İş bu teknik şartnamede bakımı yapılacak olan klimaların, merkezi sistemlerin yapılacağı yerler ve miktarları teknik şartnamenin altında olan 1. Ekinde mevcuttur.


Mustafa BALTA
Klima Teknikeri
Dr. Ersin ARSLAN Eğit.ve
Arastirma Hastanesi

Klima Teknikeri
İbrahim BAKIR




Mustafa BALTA
Destek ve Kalite Hizmetleri A.
Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Arastirma...

Söz konusu olan bakımların yapılacağı yerler aşağıdaki listede sıralanmıştır.

1. POL. GİRİŞ KAT 10 ADET KASET TİPİ KLİMA
2. POL. 1. KAT 9 ADET KASET TİPİ KLİMA
3. KVC SERVİS VRV TİP 6 İÇ ÜNİTELİ VRF
4. SAĞLIK KURULU 18 ADET İÇ ÜNİTELİ KASET TİPİ VRF KLİMA
5. SAĞLIK KURULU 3 ADET KANALLI TİP KLİMA
6. MİKRO BİYOLOJİ 23 ADET İÇ ÜNİTELİ VRF TİP KLİMA
7. HİPER BARİK 2 ADET KASET TİP KLİMA
8. ZİYARETCİ GİRİŞİ 1 ADET KASET TİP KLİMA
9. ACİL YEŞİL ALAN 6 ADET KASET TİP İÇ ÜNİTE KLİMA
10. ACİL SARI ALAN 11 ADET KASET TİP VRF KLİMA
11. ONKOLOJİ BİNASI 5 ADET KASET TİP KLİMA
12. NOROLOJİ YOĞUN BAKIM 4 ADET KANALLI TİP KLİMA
13. GENEL YOĞUN BAKIM 2 ADET VRF TİP SANTRALLİ KLİMA
14. DAHİLİYE YOĞUN BAKIM 1 ADET KANALLI TİP KLİMA
15. ANJİO VRF TİP 8 İÇ ÜNİTELİ VRF KLİMA
16. ANJİO 3 ADET KASET TİPİ KLİMA
17. KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM 3 KANALLI TİP KLİMA
18. KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM 2 KASET TİPİ KLİMA
19. KARDİYOLOJİ SERVİS 2 KASET TİP KLİMA
20. TİBBİ ATIK VE ÇÖP ODASI 2 ADET KASET TİPİ
21. UPS ODALARI 5 ADET SALON TİP KLİMA
22. YEMEKANE SALON TİPİ 4 ADET KLİMA
23. ACİL REST ODASI 1 ADET KASET TİP KLİMA
24. ACİL TRAVMA ODASI 1 ADET KASET TİP KLİMA
25. ANJİO HASTA BEKLETME ODASI 1 KASET TİP KLİMA
26. KVC AMELİYATHANESİ PAKET KLİMA 1 ADET
27. GENEL AMELİYATHANE ÇİLLER CİHAZI VE BAĞLI OLDUĞU SANTRALLER
28. STERLİZASYON SANTRALLERİ

Mustafa BALTA
Klima Teknikeri
Ersin ABSEAN Eğit.ve
Arastırma Hastanesi

Klima Teknikeri
İbrahim BAKIÇ
