

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.11.2022

İhale Kodu :22515
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 02.12.2022 tarih saat 10:00 kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12V/200A JENERATÖR AKÜSÜ	4	Adet				
2	JENERATÖR AKARYAKIT HORTUMU	10	Metre				
3	JENERATÖR YAĞ FİLTRESİ	4	Adet				
4	JENERATÖR YAKIT FİLTRESİ	2	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

Konu: Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ametem ek hizmet binası jeneratör bakım kitleri nin alım işini konu alır.

12V/200A AKÜ

- 12V 200Ah akım kapasiteli olacaktır.
- Akü 15 C + 40 C ısı değerleri arasında çalışabilmelidir
- Akü çevreye zarar vermeyen asit sızdırmayan tipte olacaktır
- Akü sulu ve bakım yapıla bilir tip olacaktır.
- Akü ambalajlarında ve kullanılmamış olacaktır.
- Akünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır.
- Akü TSE belgesi veya işaretine sahip olacaktır.
- Akünün garanti belgesi bulunacaktır.
- 4 adet olacaktır.
- Akünün jeneratöre montajı yapılacaktır.

AKARYAKIT HORTUMU

- CE TSE gerekli standartlara uygun,halogenfree özelliği,yanmaz plastik malzemeli,darbelere karşı dayanıklı plastik hammadde den imal edilmiş olacaktır.
- 10 mm çapında siyah ketenli olacaktır.
- İzin verilen işletme sıcaklığı:70°C olacaktır.
- Yakıt hortumu olarak kullanıma uygun ve 10 mm çapında olacaktır.
- 10 mt olacaktır.

ÇOK MEVSİMLİ DİZEL 15W-40 MOTOR YAĞI

- SAE Sınıfı STANDART SAE 15W-40 OLMALIDIR.
- YOĞUNLUK @15°C kg/m³ ASTM D-4052 > 0.850
- PARLAMA NOKTASI °C ASTM D-92 ≥ 210
- AKMA NOKTASI °C ASTM D-97
- VİZKOZİTE @100°C mm²/s
- ASTM D-445 16.3 OLMALIDIR.
- TE EN ISO 2592 OLMALIDIR.
- SOĞUK MARŞ GÜCÜ (CCS) cP ASTM D-5293 Maks. 9500 @- 15°C Maks. 7000 @- 20°C
- 80 KĞ TENEKE VEYA PLASTİK AMBALAJDA OLMALIDIR.
- İMAL YILI VE ÜRETİM YERİ AMBALAJ ÜZERİNDE DİJİTAL YAZILI OLMALIDIR.
- PATLAK, DEFORME, MÜHÜRÜ ACILMIŞ ÜRÜNLER KABÜL EDİMEYECEKTİR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Mecidiyeköy
UZUN
Teknisyen

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğt. Ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Orhan FİZİLAĞLAN
Teknisyen

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Abdül ÖZTÜRK
Teknik Hiz. Birim Sorumlusu

NOT: İstekliler, teklif verdikleri her grup madeni yağlar için üretici firma markalarına ait yetkili kuruluşlardan aldıkları onay sertifikalarının İngilizce ve Türkçe tercümelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Yukarıda belirtilen madeni yağ gruplarına ait üretici firmaların aldığı gerekli onayları belirtmeyen ve teklif ekinde belgelerini vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca ilgili TS'ler teklif ekinde verilecektir.

YAĞ FİLTRESİ

- BELİRTİLEN FİLTRELERİ TİPİ SÜZGEÇ TİP OLMALIDIR.
- YAĞ YAGIT SU VE TOTU TUTMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
- -40+70C YE UYGUN DIŞ YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
- İSTENİLEN YAĞ FİLTRELER KURUMUMUZ DA MEVCUT MAKİNELERE UYGUN OLMALIDIR.
- 4 ADET OLMALIDIR.

YAKIT FİLTRESİ

- BELİRTİLEN FİLTRELER TİPİ SÜZGEÇ TİP OLMALIDIR.
- BEZ ELEMANLI FİLTRE SIK ÖRGÜLÜ TORBA ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
- SÜZME KABİLİYETTİ EN YÜKSEK KALİTEDE OLMALIDIR.
- 10 MİKRON 0,010 PAÇALARI BİLE TEMİZLEME BEZE SAHİP OLMALIDIR.
- YAĞ YAGIT SU VE TOTU TUTMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
- -40+70C YE UYGUN DIŞ YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
- İSTENİLEN YAĞ FİLTRELER KURUMUMUZ DA MEVCUT MAKİNELERE UYGUN OLMALIDIR.
- 2 ADET OLMALIDIR.

NOT: İstekliler, teklif verdikleri her grup ürünler için numune ve görsel sunmalıdır.

- İstenilen yedek parçalar fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğl.ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Mehmet UZUN
Teknisyen

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğl. Ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Orhan KIZILASLAN
Teknisyen

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğl.ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Ahmet ÖZTÜRK
Teknik Hiz. Birim Sorumlusu