

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8.12.2022

İhale Kodu :22556
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **12.12.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BAR YAĞ MÜŞİRİ	Adet	1		
2	YAKIT HORTUMU ÖRGÜLÜ 10 MM	Adet	1		
3	SU HORTUMU ÖRGÜLÜ 10MM	Adet	2		
4	JENERATÖR FAN KAYIŞI	Adet	1		
5	3TA 20 KONTAKTÖR	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

0-10 BAR YAĞ MÜŞİRİ

1. 1 Adet yağ müşiri olacaktır.
2. TSE Belgeli olacaktır.
3. Kullanılan motor modeline uygun olacaktır.

YAKIT HORTUMU ÖRGÜLÜ 10mm

1. 1 Adet olacaktır.
2. -40 derece +120 derece aralığında çalışabilecek sağlam bir yapıda olacak.
3. Yağa dayanıklı sentetik kauçuk olacaktır.
4. TSE,CCS,CE sertifikalarına sahip olacaktır.
5. Isıdan,nemden,soğuk ve sıcak ortam koşullarında kolay etkilenmeyen korozyona ve deforme olmayan bir ürün olacaktır.
6. Mevcut bükülme ve esnemelerde kolay kırılmayan bir ürün olacaktır.
7. Kullanılan motor modeline uygun olacaktır.

SU HORTUMU ÖRGÜLÜ 10mm

1. 2 adet olacaktır.
2. TSE,CE sertifikalı olacaktır.
3. Isıdan,nemden,soğuk ve sıcak ortam koşullarında kolay etkilenmeyen korozyona ve deforme olmayan bir ürün olacaktır.
4. -40 derece +120 derece aralığında çalışabilecek sağlam bir yapıda olacak.
5. Mevcut bükülme ve esnemelerde kolay kırılmayan bir ürün olacaktır.
6. Yağa dayanıklı sentetik kauçuk olacaktır.
7. Kullanılan motor modeline uygun olacaktır.

JENARATÖR FAN KAYIŞI

1. 1 Adet olacaktır.
2. TSE,CCS,CE sertifikalarına sahip olacaktır.
3. Tek kanallı olacaktır.
4. Kullanılan motor modeline uygun olacaktır.
5. 8PK1525 Kodunda olacaktır.

3TA 20 KONTAKTÖR

1. 1 Adet olacaktır.
2. 3 kutuplu olacaktır.
3. AC1 25A,AC3 9A olacaktır.

4. Ebat,4,5*7,7*8,6cm olacaktır.
5. TSE belgeli olacaktır.
6. Model AF09-30-10-13
7. 100-250V 50/60Hz AC/DC

Dr. Ersin Arslan Eğitilm
ve Araştırma Hastanesi
Elektrik Teknisyeri
M.Cemal ALTUNBAŞ

Mikrol BUDAK
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Müdür Yardımcısı

ABDÜLKERİM ERVİZ
Teknik Elemanlar Birliği