

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25.01.2023

İhale Kodu :22620
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **30.01.2023** tarih saat **10:00** kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinhale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOMPANZASYON PANOSU BAKIM ONARIMI (9 ADET)	12	Ay				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

KOMPANZASYON PANOLARI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yapılacak İşler

Konu : 9 adet kompanzasyon panolarının 2023 yılında birer aylık dönemlerde periyodik olarak bakım ve onarımlarının yapılması:

1-Bütün merkezlerdeki akım ve gerilim ölçümleri ve sayaç durumları kapasite durumlarına göre her hafta veya 15 günde bir (aktif,reaktif,kapasitif ve endüktif değerler kontrol edilerek tolerans değerleri sınırları içerisinde olması sağlanacaktır.)Yapılan bu kontrolleri rapor edilecek ve sonuçlar idareye rapor halinde verilecektir.

2-Kontroller esnasında sistemde arızalı olduğu tespit edilen herhangi bir parça yenisi ile derhal değiştirilecek ve sistemin sağlıklı hizmet vermesi sağlanacak arızalanan parçalarının arıza nedeni araştırılacak ve rapor halinde idareye bilgi verilecektir.

3-Kompanzasyon panolarının üzerinde bulunan ekipman bağlantıları kontrol edilecek gerekli durumda müdahale edilecektir.

4-Kompanzasyon panolarının fiziki durumları kontrol edilerek gerekli durumlarda görüş ve önerileri rapor halinde idareye sunulacaktır.Her haftanın son gününde yüksek vakumlu emicilerle panolar temizlenecektir.

5-Kompanzasyon panolardaki elektrik donanımları kontrol edilerek harmonik değerler ölçümleri yapılarak düzenli olarak bir çizelge halinde yazılacaktır.

6-Yüklenici düzenli olarak her ay kuruma gelen elektrik tüketim faturalarının birer fotokopisini idareden belge karşılığı teslim alacak aktif,reaktif,endüktif ve kapasitif değerlerinin kontrollerini yaparak aktif tüketim dışındaki yasal sınırları aşan tüketim bedelleri varsa nedeni araştırılacak ve gereği yapılacaktır.

7-Enerji verimliliği çerçevesinde tüm merkezlerdeki tüketimler düzenli olarak takip edilecek varsa yük artışları idareye bildirecek yük artışları mevcut kompanzasyon sistemlerinin kapasitesi üzerine çıkış gösteriyorsa idareye derhal yazılı rapor verilerek ek sistemler yapılması sağlanacaktır.

8-Yüklenici talep edilen bakım onarım işi ile ilgili olarak alanında uzman kişilerle hizmet verileceğini muayene kabul komisyonuna taahüt edecektir.

9-Yüklenici firma bu tip arızalara karşı mesai saatleri dışında hafta sonlarında 24 saat uzman ekiplerle ilk müdahaleyi azami 30 dakika içerisinde yapılacaktır.

10-Panolarımızın cezaya girmesi reaktif ve kapasitif enerji bedeli tahakkuk etmesi durumunda bu ceza yüklenicinin kesin teminatından tahsil edilecektir. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi bu yüklenici hakkında 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 27. Maddesi hükümleri uygulanır.

11-Bakım süresi içerisinde gerekli olacak parçaları ve malzemeleri Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma hastanemiz tarafından temin edilecektir.

12-Tüm bakım onarımlar teknik elemanlar denetim ve gözetiminde yapılacaktır.

13 –Hastanenin yıkılması veya taşınması durumunda idare tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edilebilecek ve yüklenici firma tarafında hak talebinde bulunamayacaktır.

Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Elektrik Teknikeri
M.Cemil ALTUNBAŞ

Mikdat BUDAK
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Yardımcısı