

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1.02.2023

İhale Kodu :22651
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **07.02.2023** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ELCİK BATARYA BAŞLIĞI	2	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi mücahitler ek hizmet binası nın talebi olan 2 adet endüstriyel batarya alım işini konu alır.



- Sıcak soğuk su giriş hortumları spiralli olmalıdır.
- Batarya sabitleme rozeti 304 kalite olmalıdır.
- Sıcak soğuk batarya aç kapa olmalıdır.
- Su geçiş borusu 304 kalite 65 cm uzunluğunda olmalıdır.
- Duvara montaj aparatı 304 kalite mil ve duvar aparatı olmalıdır
- Yay altı papucu siyah mika olmalıdır.
- Çelik örgü krom parlak olmalıdır.
- Elcik mandallı ve manüel kilitli olmalıdır.
- Su çıkış ağzı 3 motda çalışmalıdır.
- 2 adet olmalı
- İdareye numune sunulmalıdır.
- Sipariş onayından sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde eksiksiz teslim edilmelidir.
- 5 yıl mekanizma garantisi 10 yıl 304 kalite garantisi olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş.Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Teknisyon
BÜLÜKLÜOĞLU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş.Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Teknik Hiz. Birim Sorumlusu
Ahmet ÖZTÜRK

TEZGAHA MONTE BATARYA MONTAJ ŞEMASI

MONTAJLI HALİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Mikail DOLUKLUOĞLU
Teknisyen

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Ahmet ÖZTÜRK
Teknik Hiz. Birim Sorumlusu